



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

109147, Москва, ул. Таганская, д. 34
Телефон: 912-39-11
Телетайп: 111633 "БРИДЕР"
Телефакс: (095) 912-40-41
E-mail: atomnadzor@gan.ru

Руководителям Территориальных
генерирующих компаний РАО ЕЭС
России

18.05.2006 № 09-01/1816

Сообщаем, что ОАО «Выксунским металлургическим заводом» совместно с ЦНИИТМАШ, ФГУП ЦНИИчермет им. И.П.Бардина разработаны и согласованы с Управлением технического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору следующие ТУ:

1. ТУ 1381-014-05757848-2005 «Трубы стальные сварные прямошовные для трубопроводов пара и горячей воды» предназначенные для изготовления трубопроводов пара и горячей воды с давлением не более 2,5 МПа и температурой не более 300°C для стали марки СтЗсп, не более 350°C для стали марок 20, 09Г2С и не более 425°C для стали марок 17Г1С и 17Г1С-У;

2. ТУ 14-ЗР-70-2003 «Трубы стальные электросварные прямошовные повышенной стойкости против локальной коррозии для трубопроводов тепловых сетей» предназначенные для изготовления трубопроводов тепловых сетей с давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 300°C для стали марки СтЗсп, с давлением не более 2,5 МПа и температурой не более 300°C для стали марки 20 и не более 425°C для стали марок 17Г1С и 17ПС-У;

3. ТУ 14-ЗР-71-2003 «Трубы стальные электросварные прямошовные повышенной стойкости против локальной коррозии для трубопроводов ТЭС и тепловых сетей» предназначенные для трубопроводов ТЭС и тепловых сетей, диаметром 114-530мм с толщиной стенки от 5-10мм, сваренные контактным способом, классов прочности К38, К42 и К52.

Заместитель начальника
Управления технического надзора

Н.А. Хапонен