



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.059.Н.00027
(номер сертификата соответствия)

001136
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Завод по изоляции труб», ОГРН 1062321000026
352700, РФ, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3
Тел./факс (86130) 95-041, e-mail:zit_timash@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Завод по изоляции труб», ОГРН 1062321000026
352700, РФ, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3
Тел./факс (86130) 95-041, e-mail:zit_timash@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт», № СДСПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.059 до 24.02.2012г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали, изготовленные по ГОСТ 30732-2006. код ОК 005 (ОКП) 576869

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 по показателю - группа горючести Г4 по (сильногорючие). код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытания № M02957 от 20.12.2011 г. Испытательный центр (ИЦ) АНО по сертификации «Электросерт», № СДСПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.056 до 24.02.2012г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ФК09.К00006 до 26.02.2013г., Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ЗАО «КЦСЭ «КУБАНЬ-ТЕСТ», 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 124, № РОСС RU.0001.13ФК09

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2011 г. по 19.12.2014 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Аксёнов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Г. С. Габриэлян